


JELMAGYARÁZAT:

- | | | |
|--|--|--|
| 400 kV-os villamos átviteli hálózat az oszlop tengelyétől mért 35,5-35,5 m-es biztonsági övezettel | Talajvízszint észlelő kút | Telekom antenna |
| 132 kV-os villamos főelosztó hálózat az oszlop tengelyétől mért 18-18 m-es biztonsági övezettel | Vízminőségvédelmi terület | Telenor antenna |
| Szennyvíztisztító/vákuumakna 20 m-es védőtávolsággal | Vízgyátlakodási terület mederkarbantartási sávval | Vodafone antenna |
| Víztorony | Nagyközép-nyomású földgázvezeték 4-4 m-es biztonsági övezettel | Hírközlési regionális hálózat alépitményben (Invitel) |
| Vízmkút 10 m-es védőterülettel | Települési gáznomáscsökkenítő | Hírközlési országos gerinchálózat alépitményben (Invitech) |



Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.			
KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT. 1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365 Email: kozmu@kesztervezo.hu		Munkaszám: 102/2019	Módosítás: 2020. július
Megbízó: PESTERV Kft. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9.	Tervfázis: Vizsgálat		Tervszám: KV-KK
A munkarész megnevezése: Kiskunlacháza településrendezési tervének felülvizsgálata	A munkarész megnevezése: Közmű- és elektronikus hírközlés helyzetfeltárás: KORLÁTOZÓ KÖZMŰADOTTSÁGOK		Méretarány: M=1: 50 000
Tervezők: Bíró Attila Csanády Balázs Hanczár Zsolt Kovács Gábor	Hírközlési vezető tervező: Bíró Attila MK: 01-2456 TV-T, TE-T, TH-T	Szakági vezető tervező: Hanczár Zsoltné MK: 01-2418 TV-T, TE-T, TH-T	Ügyvezető: Hanczár Zsolt
Dátum: 2019. szeptember			