

2

3

8

18,82 m

16 m

16 m



JELMAGYARÁZAT:

meglévő	tervezett	
		22 kV-os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel
		22 kV-os villamosenergia földkábel 1-1 m-es biztonsági övezettel
		Transzformátor
		Középfeszültségű földgázvezeték
		Hírközlési hálózat föld felett (Vodafone)
		Hírközlési hálózat alépítményben (Vodafone)
		Hírközlési hálózat föld alatt (Invitel)
		Hírközlési regionális hálózat alépítményben (Invitel)
		Hírközlési országos gerinchálózat alépítményben (Invitech)
		Hírközlési hálózat föld alatt (Digi)
		Optikai hálózat föld felett
		Telekom antenna
		Vodafone antenna
		Változással érintett terület



ENERGIAKÖZMŰVEK ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS