

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

Magáz Magyar Gázszolgáltató Kft.

2023.04.11.

ELMŰ Hálózati Kft.

2023.03.20.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

2023.03.21.

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

2023.04.04.



NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTEL NÉLKÜLI MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2023.03.21.

Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2023.03.21.



NEM ÉRINTETT

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE

NYILATKOZAT DÁTUMA

Magyar Hálózatépítő Kft.

2023.03.14.

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	665013700
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2023.03.09.
Kérelmező neve:	Horák Roland (731625655)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	nem engedélyhez kötött
Kérelem tárgya:	Kiskunlacháza, 5203 j. út (Rákóczi út) bal oldalán a 0+040-0+170 km szelvény közötti (CBA-Piactér) járdaszakasz felújítása
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	közlekedési építmények
Építmény funkciója:	Máshová nem sorolt egyéb építmény
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz
Megjegyzés:	
Járda	

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Politor Ultra Kft.
Adószám:	27856550213
Cím:	2340 Kiskunlacháza, Lázár Vilmos utca 13
Telefon:	+36205668480
E-mail cím:	horak.roland.bme@gmail.com

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Kiskunlacháza

Terület leírása:

Kiskunlacháza, 5203 j. út (Rákóczi út) bal oldalán a 0+040-0+170 km szelvény közötti (CBA-Piactér) járdaszakasz

Megadott tervezési terület:

POLYGON((646984.8 205175.34,646973.32 205160.22,647098.2 205060.82,647109.4 205076.78,646984.8 205175.34))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

2360 Gyál, Kőrösi út 190

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1134 Budapest, Váci út 35

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Hibás térképi adatszolgáltatás miatt az érintettség nem állapítható meg automatikusan.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1132 Budapest, Váci út 72-74

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magáz Magyar Gázszolgáltató Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

8800 Nagykanizsa, Csengery utca 9

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Hálózatépítő Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1151 Budapest 15. ker., Mogyoród útja 12-14.

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Vodafone Magyarország Távközlési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1112 Budapest, Boldizsár utca 2 3. emelet

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben
megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi
hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	0_Rajz_és_iratjegyzék.pdf (4010387)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.09.
Rögzítő neve:	Horák Roland (731625655)
/ Fájlnév (azonosító):	A.01_Műszaki_leírás.pdf (4010388)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.09.
Rögzítő neve:	Horák Roland (731625655)
/ Fájlnév (azonosító):	A.02_Áttekintő_térkép.pdf (4010389)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.09.
Rögzítő neve:	Horák Roland (731625655)
/ Fájlnév (azonosító):	A.03_Átnézeti_Helyszínrajz.pdf (4010390)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.09.
Rögzítő neve:	Horák Roland (731625655)
/ Fájlnév (azonosító):	A.04_Útépítési_Helyszínrajz.pdf (4010391)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.09.
Rögzítő neve:	Horák Roland (731625655)
/ Fájlnév (azonosító):	A.05_Hossz-szelvények.pdf (4010392)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.09.
Rögzítő neve:	Horák Roland (731625655)

/ Fájlnév (azonosító):	A.06_Mintakeresztaszelvények.pdf (4010393)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.09.
Rögzítő neve:	Horák Roland (731625655)
/ Fájlnév (azonosító):	A.07_Keresztaszelvények.pdf (4010394)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.09.
Rögzítő neve:	Horák Roland (731625655)
/ Fájlnév (azonosító):	C.04_Forgalomtechnikai_helyszínrajz.pdf (4010395)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.09.
Rögzítő neve:	Horák Roland (731625655)
/ Fájlnév (azonosító):	Cl. 04_Ideiglenes_forgalomtechnikai_helyszínrajz.pdf (4010396)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.09.
Rögzítő neve:	Horák Roland (731625655)
/ Fájlnév (azonosító):	G.04_Közműgenplán.pdf (4010397)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.09.
Rögzítő neve:	Horák Roland (731625655)
/ Fájlnév (azonosító):	x_közmű.dwg (4010398)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2023.03.09.
Rögzítő neve:	Horák Roland (731625655)

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2023.03.10.

Ügyintéző neve:

Almásiné Szabó Ilona (117773303)

Ügyintéző telefon:

0629340010

Ügyintéző email cím:

almasine28@gmail.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2023.03.21.
Ügyintéző neve:	Almásiné Szabó Ilona (117773303)
Ügyintéző telefon:	0629340010
Ügyintéző email cím:	almasine28@gmail.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

Bejövő irat Iktató száma: BENB/2023/0635

Tisztelt Ügyfelünk!

A tervezett munka a DPMV Zrt. által üzemeltetett létesítményeket érinti.

A VÍZELVEZETŐ ÁRkok LÉTESÍTÉSÉT KÖVETŐEN IS BIZTOSÍTANI SZÜKSÉGES BEKÖTŐVEZETÉKEK ÉS A GERINCVEZETÉK FAGYVÉDELME. AMENNYIBEN SZÜKSÉGES GONDOSKODNI KELL EZEK KIVÁLTÁSÁRÓL. AMENNYIBEN A GERINCVEZETÉK ÉS A VÍZLEVEZETŐ ÁRkok KÖZÖTT NEM BIZTOSÍTHATÓ A HIBAJAVÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES VÉDŐTÁVOLSÁG ÚGY VEZETÉKEINKET KI KELL VÁLTANI. ENNEK ELMARADÁSA ESETÉN AZ ESETLEGES JAVÍTÁSOKBÓL ADÓDÓ HELYREÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK AZ ÉPÍTETTŐT TERHELIK. SZÜKSÉGES A 147/2010. (IV. 29.) KORM. RENDELET 1. MELLÉKLETÉBEN SZEREPLŐ VIZEKNEK ÉS VÍZILÉTESÍTMÉNYEKNEK MÁS, NYOMVONAL JELLEGŰ ÉPÍTMÉNNYEL TÖRTÉNŐ KERESZTEZÉSÉRE ÉS MEGKÖZELÍTÉSÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK MARADÉKTALAN BETARTÁSA.

A víziközmű-hálózat közölt adatai tájékoztató jellegűek, azokat a helyszínen szerelvények, aknák bemérésével és kézi ásással létesített kutatóárokkaal kell ellenőrizni. A házi bekötéseket és azok helyét a helyszínen fel kell kutatni. A VÍZIKÖZMŰ-HÁLÓZAT KÖRNYEZETÉBEN KIZÁRÓLAG ÓVATOS KÉZI FÖLDMUNKA VÉGEZHETŐ.

A munkavégzés során az MSZ 7487-2 SZABVÁNYBAN FOGLALT ELŐÍRÁSOKAT, VÉDŐTÁVOLSÁGOKAT, a 9004/1982.sz.KPM-IPM illetve valamennyi releváns szabályt be kell tartani, a munkagödrök és árkok falainak állékonyosságáról különös odafigyeléssel kell gondoskodni.

Amennyiben a tervezett építési munka nyomvonalába tűzcsap illetve közkfolyó esik, azokat át kell helyezni, a tűzcsapot kitörés biztos föld feletti kivitelűre kell cserélni. Az építés, rekonstrukció során esetlegesen érintett egyéb víziközmű szerelvényeket a tervezett létesítmény szintjébe kell emelni. Az építés során fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vízi közmű vezetékek földtakarása minden esetben biztosítsa azok fagy elleni védelmét. A közműhálózat és bekötővezetékek munkaidőn túli őrzéséről vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni

A munkálatok ideje alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is) a munkaterületen kell tartani.

A kivitelező köteles bármely rongálást/vezetékhibát azonnal jelezni a Társaságunknak +36/29 340 010-es vagy a +36/70 682 7546-os telefonszámán vagy a fenti kapcsolattartóknak.

Ahol az ivóvíz elosztó és bekötő vezetékek konstrukciója, műszaki állapota azt indokolja, javasoljuk vezetékek kiváltását. A munkálatokat Társaságunktól kell megrendelni. Amely ingatlanoknál a víz- illetve szennyvíz bekötés nem megoldott, javasoljuk a vezetékek útpadkáig történő kiépítését, hogy az esetleges új bekötések létesítésénél a burkolatot ne kelljen megbontani.

A kivitelezés során okozott károkért Részvénytársaságunk felelősséget nem vállal, adott esetben anyagi kártérítési igényvel él.

A munkaterület átadásra és a műszaki átadás-átvételi eljárásra kérjük, szíveskedjenek Társaságunkat is meghívni!

Amennyiben üzemeltetésünkben lévő vezetékeink keresztezését sajtolással, fúrással kívánják megoldani, abban az esetben külön engedélyünkre van szükség. A munkakezdést a DPMV Zrt. részére be kell jelenteni és a szakfelügyeletet a Dunavarsányi Üzemigazgatóságunktól (Cím: 2335.

Taksony, Rákóczi u. 2/B; Telefon: 29/340-010) a kivitelezés megkezdése előtt 1 héttel igényelni szükséges, melyhez a megrendelőlapot mellékként csatoljuk. A kivitelezés során és az azt követő 1 éven belül a víziközműben, valamint annak környezetében bekövetkező károkért a beruházó és a kivitelező a felelős.

Taksony, 2023. március 21.

Üdvözlettel

DPMV Zrt.

Ügyintéző: Almásiné Szabó Ilona

E-mail: kozmuegyeztetes@dpmv.hu

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	4029761
Fájlnév:	Szakfelügyelet kérő lap.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2023.03.21.
Rögzítő neve:	Almásiné Szabó Ilona (117773303)
ÜZEMELTETŐ NEVE:	DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2023.03.14.
Ügyintéző neve:	Fűry Andrea Judit (151340660)
Ügyintéző telefon:	501021274
Ügyintéző email cím:	andrea.fury@digih.hu
Kifejtés:	
<i>Nincs kiegészítés.</i>	

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2023.04.04.
Ügyintéző neve: Fűry Andrea Judit (151340660)
Ügyintéző telefon: 501021274
Ügyintéző email cím: andrea.fury@digih.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A DIGI KFT. a mellékelt nyilatkozatban szereplő feltételekkel adja meg hozzájárulását a tárgyi munkához, kérjük az ebben foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek és kérjük azok maradéktalan betartását!

A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újra egyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti. Jelen nyilatkozat a közműnyilatkozat érvényessé válásától számított 1 évig érvényes.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 4056478
Fájlnév: közműegyeztetés -
02-0122_665013700_2023-04-04.pdf
Típus: Dokumentum
Rögzítés időpontja: 2023.04.04.
Rögzítő neve: Fűry Andrea Judit (151340660)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

ELMŰ Hálózati Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen

Rögzítés dátuma: 2023.03.09.

Ügyintéző neve: Porkoláb Katalin (569286963)

Ügyintéző telefon: 06-1-238-1938

Ügyintéző email cím: katalin.porkolab@elmu.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2023.03.20.

Ügyintéző neve: Bene Martin (970911489)

Ügyintéző telefon: 06704202421

Ügyintéző email cím: martin.bene@elmu.hu

Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Tervező!

Az ELMŰ kis- és közép feszültségű közműkezelői hozzájáruló nyilatkozatunkat a tárgyi munkához megadjuk a mellékletben található feltételek maradéktalan betartása mellett.

Tisztelettel: EON Hálózat

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 4026005

Fájlnév: 665013700 ELMU KOF KIF nyilatkozat.pdf

Típus:

Rögzítés időpontja: 2023.03.20.

Rögzítő neve: Bene Martin (970911489)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magáz Magyar Gázszolgáltató Kft.

/ HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS ALATT

Átadás időpontja:

2023.03.18.

Határidőre nem adott meg érintettség választ.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2023.03.20.

Ügyintéző neve:

Bokros Attila (900148208)

Ügyintéző telefon:

+3628545515

Ügyintéző email cím:

bokros.attila@magaz.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2023.04.11.
Ügyintéző neve:	Bokros Attila (900148208)
Ügyintéző telefon:	+3628545515
Ügyintéző email cím:	bokros.attila@magaz.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

Tervező képviselői bemutatták és ismertették a tárgyi terveket, melyekkel kapcsolatban az egyeztető az alábbi megjegyzéseket teszi:

A kivitelezés ellen nem emelünk kifogást. A munkálatok során érintik, megközelítik az üzemelő gázelosztó vezetéket és védőövezetét. A gázvezeték védőövezetén belül 0,5 méter mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető, ezért szigorúan csak kézi földmunka végzés történhet a gázszolgáltató szakfelügyelete mellett. Amennyiben a kézi feltárás során gázvezetéket nem észlelnek a szolgáltatótól kapott adatok alapján, kérjük a szolgáltatót értesíteni és egyben helyszíni egyeztetést és szakfelügyeletet megrendelni!

A védőövezeten belüli munkavégzésre, tevékenységre vonatkozó előírásokat kérjük szigorúan betartani!

A gázelosztó, a csatlakozó illetve a fogyasztói vezetéktől keresztezés és/vagy párhuzamos vezetés esetén a védőtávolságokat, illetve a hatályos jogszabályokat, határozatokat, szabványokat kérjük betartani.

Amennyiben a kivitelezés út alatti fúrással végezhető, abban az esetben, kérjük a gázvezetéket felkutatni és a fúrást a gáz felőli oldalról indítani. Oszlopok kivitelezésénél a legkevesebb távolság a gázvezetékétől: 1,5 m, de legalább, az oszlop talpazata és a föld felszínétől mért távolság + 0,2 m. Keresztezés esetén a gázvezeték mechanikai védelméről gondoskodni kell. A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal a Magáz Kft. Gödöllői Üzemétől a szakfelügyeletet írásban meg kell rendelni, mely költsége a megrendelőt terheli.

A szakfelügyelet megrendelésének elmulasztása miatti károkozás helyreállítási költsége a kivitelezőt terheli. Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezetéket megsértették, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni az éjjel-nappal hívható 06-28/545-515 telefonszámra.

A kivitelezés során kérjük a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény végrehajtását szabályozó 20/2022 (I.31.) SZTFH rendelet előírásait betartani, illetve az MSZ 7487/2-80 az MSZ 7048/1 és MSZ 7048/3 szabványok figyelembevételét.

Az építési engedély kiadásához a fenti feltételekkel, a Magáz Kft. Gödöllői Üzem részéről, mint üzemeltető, hozzájárulunk.

A nyilatkozatban foglaltak csak a levél keltének dátumától számított egy évig érvényesek.

A tervező felelősséggel tartozik, hogy a gázvezetékkel érintett szakaszokon az átvezetés teljes körűen megtörtént a rendelkezésre bocsájtott adatszolgáltatás szerint

Üzemünk a munkaterület és a műszaki átadás-átvételi eljárásokon részt kíván venni!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Hálózatépítő Kft.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2023.03.14.

Ügyintéző neve:

Hunyadi Nóra (803120631)

Ügyintéző telefon:

+36303389748

Ügyintéző email cím:

hunyadi.nora@lakinet.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2023.03.09.

Ügyintéző neve:

Lakó Norbert (887767610)

Ügyintéző telefon:

+36304440057

Ügyintéző email cím:

lako.norbert2@telekom.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2023.03.21.
Ügyintéző neve: Balogh Zsuzsanna (747066840)
Ügyintéző telefon: +36304442328
Ügyintéző email cím: Balogh.Zsuzsanna@telekom.hu
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli megadásáról

Kifejtés:

Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 665013700 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen
Rögzítés dátuma: 2023.03.17.
Ügyintéző neve: Károlyi Éva Ágnes (510031501)
Ügyintéző telefon: 06703191814
Ügyintéző email cím: evakarloyi@yahoo.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2023.03.21.
Ügyintéző neve:	Károlyi Éva Ágnes (510031501)
Ügyintéző telefon:	06703191814
Ügyintéző email cím:	evakarolyi@yahoo.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli megadásáról

Kifejtés:

Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 665013700 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.