

Angyalos Ház felújítása – kérdések válaszokkal II.

Ajánlattevő válaszai a dokumentum végén, piros színnel szedetten találhatóak

Ajánlattevői kérdések:

„A kapott válaszok alapján újabb kérdések merültek fel.

- A felület képzésben szereplő tételekkel kapcsolatban:

A 35. kérdés

Meglévő főépület a műleírás szerinti faszerkezetek, bádógok, nyílászárók kijavítása, átfestés és járulékos munkákat kell elvégezni. Viszont a költségvetésben erre árazandó tételsorokat nem találtunk. Kérjük szíveskedjenek módosítani a költségvetést.

Válasz: A meglévő főépületen csak a homlokzati vakolatot, meszelést és faszerkezeti elemeket kell javítani, meszelni, mázolni.

kérdésre a válaszuk szerint nem kell az épületen a fa szerkezeteket festeni, javítani.

46. Kérdés A Felületképzési munkálatoknál szereplő 190 m² felület mely felület felületeket tartalmazza (nyílászárók kívül/belül, ” gang”, stb.)?

Válasz: Külső homlokzati fafelületek, nyílászárók nélkül.

Ez alapján akkor viszont a kiírást kérném pontosítani, hogy melyik mennyiség mire vonatkozik.

1	47-000-1.21.1.1.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen repedésjavításokkal	2	100 m ²	Ez lenne a meglévő épület homlokzat javítása és meszes festése KB 200 m ² felülettel?
2	47-031-3.1.1.1-0419551	MEGLÉVŐ Külső fafelületek alapmázolása, FEDŐMÁZOLÁSA műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Boróka Base fakonzerváló alapozó oldószeres vékony- és vastaglazúrhoz	120	m ²	Ez lenne a meglévő épületen a fa ajtó, ablak, ereszalja, oszlopok, oromfalon lambéria, oromdeszka felújítása, csiszolása, festése, mázolása?

3	47-031- 3.1.1.2- 0419551	Külső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen POLI-FARBE Boróka Base fakonzerváló alapozó oldószeres vékony- és vastaglazúrhoz	190	m ²	Ez lenne az újonnan készülő fa születlik fa anyagának felületkezelése, lazurozása? Alapozása
4	47-031- 3.3.6.4- 0419558	Külső fafelületek fedőmázolása, színes lazúr bevonóanyaggal, tagolt felületen, két rétegben POLI-FARBE Boróka vízzel hígítható vastaglazúr többféle színben	190	m ²	Ez lenne az újonnan készülő fa születlik fa anyagának felületkezelése, lazurozása? 2rtg fedő festése, lazurozása?

- Az elbontandó régi pala kerítések bontása és elszállítása akkor a megrendelő feladata?
- Az új Dirickx kerítésről csatolok két fotót, erre gondoltak? 30 cm magas beton lábazat, 150 cm magas drótfonat? Ebben az esetben magasabb oszlopok kellenek majd.”





Ajánlatkérő válasza:

- A költségvetés festés-mázolás tételekre feltett kérdésekre igen a válasz.
- A meglévő épületeket az ajánlatkérő bontja el, tehát a hullámpala elemeket is.
- A fotókon bemutatott kerítésrendszer megfelelő lesz. Ajánlatkérő kéri, hogy ajánlattevő 2,50 méter magas oszlopokat árazzon.